

Отдел надзорной деятельности г. Находки
УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Находка
(место составления акта)

« 18 » июня 20 14 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 398

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Верхне-Морская, 102а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности г. Находки
УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю
Медовщикова Константина Владимировича № 398 от 06 июня 2014 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здания эксплуатируемого муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 57»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 18 » июня 20 14 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности г. Находки УНД ГУ МЧС России по ПК
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57» -
Соколова Тамара Акимовна
06.06.2014 г. в 13 ч. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному
надзору Козаренко Алина Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий – Соколова Тамара Акимовна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри-
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове-
дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак-
тов):

1. Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации выполнены без применения внешнего или

- внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов. (ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 6.1.4);
2. Двери на лестничные клетки не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. (ФЗ № 184 ст. 46, СНиП 21-01-97* п.6.18*);
3. Отделка стен на путях эвакуации выполнена из горючих материалов. (ФЗ № 184 ст. 46, СНиП 21-01-97* п. 1.3, п. 6.25*).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копии свидетельств ИНН и ОГРН, копия Устава, копия распоряжения № 326-р от 31.05.2013г., копия договора № ТО-24/14 от 20.12.2013г. на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, копия акта б/н от 15.05.2014г. выполненных работ и проверки состояния средств сигнализации.

Предписание № 398 / 1 / 260 от 18.06.2014г., протокол № 466 от 18.06.2014г. по ст. 20.4 ч.1.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57» -

Соколова Тамара Акимовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 »

июня 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)